




شماره سند: ۶ تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شماره تجدیدنظر: ۹ تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۴/۱۲/۱۹	دستورالعمل‌های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو معاونت برق و انرژی
ضوابط اجرایی برنامه‌های پاسخگویی بار جهت کنترل اوج بار		

۱۰- ضوابط اجرایی برنامه استفاده از مولدهای اضطراری/خودتأمین

به منظور تشویق مشترکین دارای مولد اضطراری/خودتأمین جهت مشارکت در کنترل اوج بار شبکه سراسری برق ضوابط به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۱- طول دوره همکاری از ۱ اردیبهشت الی ۳۰ مهر ماه است.

۱-۲- حداکثر ساعات مشارکت در این برنامه ۶۰۰ ساعت و در روزهای کاری هفته می‌باشد.

تبصره ۳۸: مشارکت بیش از ۶۰۰ ساعت در صورت تأیید توانیر و با توجه به شرایط شبکه امکان‌پذیر خواهد بود.

۱-۳- زمان مشارکت از ساعت ۱۱ الی ۱۸ و ۲۰ الی ۲۳ (ساعات اوج‌بار) و ساعت ۸ الی ۱۱ و ۱۸ الی ۲۰ (ساعات میان‌باری) می‌باشد.

تبصره ۳۹: در صورت توافق توانیر برای تولید ۲۴ ساعته مولد، باقی ساعات کم‌باری محسوب شده و با نصف نرخ میان‌باری برق تولیدی خریداری خواهد شد.

۱-۴- الگوی بار/ صورتحساب ۲ ماه قبل مشترک باید مورد بررسی قرار گرفته که مشخص شود مشترک برای همکاری با صنعت برق اقدام به راه‌اندازی مولد خود نموده است. مولد دائم کار مشمول پاداش همکاری نمی‌گردد. این مستندات باید در صورت درخواست توانیر قابل ارائه باشد.

۱-۵- مشترکی می‌تواند در این برنامه مشارکت نماید که دارای وسایل اندازه‌گیری مناسب برای ثبت انرژی روزانه تولیدی باشد.

تبصره ۴۰: کنتور نصب شده غیر هوشمند بر روی مولد مشترک باید با ساعات تعیین شده در بند ۱-۳ تنظیم شوند.


تبصره ۴۱: مطابق مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت درخواست سوخت یارانه‌ای توسط مشترک، مولد می‌بایست مجهز به کنتور هوشمند باشد.

۱-۷- پاداش مولد مشترکین دارای برنامه مدیریت بار ابلاغ شده صرفاً در ساعات غیر ابلاغی خود و برای همکاری فراتر از ابلاغ لحاظ می‌گردد.

۱-۸- پاداش مشارکت در این برنامه به ازای هر کیلووات ساعت تولید طبق جدول شماره «۲۳» برای

امضاء



شماره سند: ۶ تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شماره تجدیدنظر: ۹ تاریخ تجدیدنظر: ۱۴۰۴/۱۲/۱۹	دستورالعمل‌های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو معاونت برق و انرژی
ضوابط اجرایی برنامه‌های پاسخگویی بار جهت کنترل اوج بار		

مولدهای گازسوز خواهد بود.

تبصره ۴۲: در صورتیکه مولد گازوئیل سوز باشد، نرخ‌های جدول شماره «۲۳» با ضریب ۱/۵ مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۴۳: در صورت تعدیل نرخ سوخت، توانیر مجاز است نرخ‌های جدول شماره «۲۳» را اصلاح و رأساً به شرکت‌ها ابلاغ نماید.

جدول شماره «۲۳»

مولدهای گازسوز

نرخ اوج بار	نرخ میان باری	
۲۵۷۴۰	۱۹۸۰۰	نرخ (ریال)

۹-۱۰- مشترک باید یک هفته پیش از همکاری، به ازای هر مولد خود یک تفاهم‌نامه جداگانه را امضاء نموده و شرکت موظف است بلافاصله تفاهم‌نامه را در سامانه سمپ ثبت نماید.

۱۰-۱۰- شرکت‌ها موظف به بررسی وضعیت الگوی بار مشترکین خود در سامانه سمپ می‌باشند و در صورت عدم وجود الگوی بار در سامانه، اقدام لازم را یک بعمل آورند.

۱۱-۱۰- شرکت نسبت به هماهنگی و معرفی مشترک جهت تامین سوخت مولد دارای کنتور هوشمند همکاری لازم را خواهد نمود.

۱-۱۰-۱ **فرم تفاهم‌نامه مولد اضطراری/خود تامین**