

جدول شماره یک: حریم خطوط برق

بر اساس تصویب نامه شماره 12727 / 50732 / 94 / 6 هیئت وزیران ، حداقل میزان حریم های زمینی و هوایی خطوط ، به شرح جدول زیر تعیین شده است. (جدول 1-1)

نوع شبکه و حریم	حریم زمینی (برحسب متر)	نوع شبکه و حریم	حریم زمینی (برحسب متر)
کمتر از 1000 ولت (فشار ضعیف)	1.3	هزار ولت 132	9
1 کا 20kv (فشار متوسط)	2.1	هزار ولت 230	11.9
63kv	8	هزار ولت 400	14

نظر به اختیارات حاصل از تبصره بندهای 1 و 2 ماده 2 تصویب نامه یاد شده ، حداقل میزان حریم های زمینی و هوایی خطوط فشار ضعیف ، طی بخشنامه شماره 95/30/49493/100 مورخ 12/1/95 وزارت نیرو به شرح زیر ابلاغ گردیده است.

1- حریم زمینی خطوط فشار ضعیف 1.3 متر می باشد لکن شرکت های برق می توانند بر اساس توجیهات فنی و شرایط مقرر در بخشنامه با حفظ حق دسترسی به خط و کمال انتفاع از آن و با رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابلاغ شده ، با تایید مدیر عامل شرکت یا نماینده وی، حسب مورد حریم های جدول زیر را جایگزین نمایند.

(جدول 2-1)

ردیف	موقعیت محل و نوع هادی	میزان حریم زمینی (مترا)	میزان حریم زمینی (مترا)	عمودی	افقی
1	خطوط برق با سیم لخت در مجاورت اعیان و مستحدثات بدون قابلیت دسترسی عرفی به خط	0/7			
2	خطوط برق با سیم لخت در مجاورت علائم راهنمای آنتن ، چراغ روشنایی خیابان ، تابلوی تبلیغاتی ، پایه پرچم و نظایر آنها با ویژگی غیر موقت		1/3	0/9	
3	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحدثات با قابلیت دسترسی عرفی به خط		1/3		
4	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحدثات بدون قابلیت دسترسی عرفی به خط		0/9		
5	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت علائم راهنمای آنتن ، چراغ روشنایی خیابان ، تابلوی تبلیغاتی ، پایه پرچم و نظایر آنها با ویژگی غیر موقت		0/5		
6	خطوط برق با کابل خودنگهدار دیواری منصوب بر اعیان و مستحدثات		0/05	0/05	

2- کابل اتصال خطوط هوایی برق به محل لوازم اندازه گیری مشترکین (کابل سرویس هوایی) به شرط حفظ حق دسترسی به خط برق و رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابلاغ شده ، حریم ندارد.

3- شرکت در مورد خطوطی که در مجاورت سایر خطوط برق احداث می نمایند و نیز تاسیسات و تجهیزاتی که روی پایه ها یا در مجاورت خطوط برق خود نصب می نماید ، به شرط رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابلاغ شده ، ملزم به رعایت حریم متقابل (حریم خط برق نسبت به خطوط یا تاسیسات و تجهیزات خطوط برق مجاور) نمی باشد

4- منظور از دسترسی عرفی به خط برق مواردی نظری مسحدثات دارای پنجه یا درب بازشو به سمت خطوط برق ، بالکن یا پیش آمدگی و یا دسترسی از طریق پشت بام ، دیوار و نردهای ثابت است که فاصله افقی و عمودی لبه انتهایی آنها از خطوط برق به ترتیب کمتر از 1.25 و 2.5 متر می باشد.

5 تاسیسات و تجهیزات موقت جهت کار در مجاورت حریم خطوط برق شامل داربست ، بالابر و نظایر آن مشمول این بخشنامه نبوده و در این خصوص کسب مجوز قبلی از شرکت برق ضروری است